

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

**Nr 5676/2025**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**HSK ENERGIA sp. z o.o.**  
ul. Tyniecka 118A  
30-376 Kraków

stwierdza, że wyrób: **Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu Aquarius**  
*Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na stronie 2 i 3 niniejszego dokumentu.*

produkowany przez: **HSK ENERGIA sp. z o.o.**  
ul. Tyniecka 118A  
30-376 Kraków

w zakładzie produkcyjnym: **HSK ENERGIA sp. z o.o.**  
ul. Tyniecka 118A  
30-376 Kraków

spełnia wymagania: **pkt. 13.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 7774/2024 z dnia 12.11.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 424/BA/17 z dnia 29.12.2017 r., nr 2002/BA/19 z dnia 07.02.2020 r., nr 66/BA/20 z dnia 18.02.2020 r. i nr 790/BA/24 z dnia 31.01.2025 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) CNBOP-PIB.


Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5676/DC/CNBOP-PIB/2025.

Okres ważności świadectwa:

od **13.03.2025 r.**

do **12.03.2030 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

  
st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 13 marca 2025 r.

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5676/2025

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu Aquarius:

nazwa oprawy	kod montażu	moc znamionowa	kod zasilacza	temp. barwowa	kod koloru obudowy	IP	rodzaj układu awaryjnego	czas pracy awaryjnej	wykonanie	
AQ-13-60 AQ-13-120 AQ-13-160	-S	-10W								
		-12W								
		-15W								
		-16W				-WT		/MALED2	-1h	/AT
		-18W				-YL			-2h	
		-20W				-VT			-3h	
		-22W				-RD				
		-25W				-PK				
		-26W				-OR				
		-27W				-OL				
		-30W	/FD		-2700	-IV				
		-35W	/LF		-3000	-GY				
		-36W	/OD		-3500	-GN	-IP65	/MALED4	-1h	/AT
		-40W	/PX		-4000	-GD		/MALED4A	-2h	
		-45W	/OF		-4200	-BZ			-3h	
		-50W			-4500	-BN				
		-55W			-5000	-BK				
		-60W			-6000	-BG				
		-65W				-AL				
		-70W				-ST				
-75W				-TT		/TMLED3	-1h	/CT		
-80W				-XX			-2h			
-85W							-3h			
-90W										

**CNBOP-PIB**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 13 marca 2025 r.

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5676/2025

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu Aquarius:

nazwa oprawy	kod montażu	moc znamionowa	kod zasilacza	temp. barwowa	kod koloru obudowy	IP	wykonanie
AQ-13-60 AQ-13-120 AQ-13-160	-S	-10W	/FD /OD /PX	-2700 -3000 -3500 -4000 -4200 -4500 -5000 -6000	-WT	-IP65	/CB
		-12W			-YL		
		-15W			-VT		
		-16W			-RD		
		-18W			-PK		
		-20W			-OR		
		-22W			-OL		
		-25W			-IV		
		-26W			-GY		
		-27W			-GN		
		-30W			-GD		
		-35W			-BZ		
		-36W			-BN		
		-40W			-BK		
		-45W			-BG		
		-50W			-AL		
		-55W			-ST		
		-60W			-TT		
		-65W			-XX		
		-70W					
-75W							
-80W							
-85W							
-90W							

**CNBOP-PIB**



DYREKTOR CNBOP-PIB

*Janik*  
st. brig. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 13 marca 2025 r.

Strona 3/4

### ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5676/2025

#### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

##### Oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu Aquarius

Wykaz odmian przedmiotowego wyrobu zawarto na stronie 2 i 3 niniejszego dokumentu.

Typ	Aquarius	
Tryb pracy	Z – zasilana centralnie; 0 – zasilana nieciągłe; 1 – zasilana ciągle;	X – z własnym zasilaniem; 0 – zasilana nieciągłe; 1 – zasilana ciągle;
Urządzenia	E – z niewymienialną lampą;	A – zawiera urządzenia testujące; B – zawiera zdalny tryb spoczynkowy; C – zawiera tryb blokady; E – z niewymienialną lampą; F – urządzenie automatycznego testowania zgodne z IEC 61347-2-7 oznaczone EL-T
Znamionowy czas pracy awaryjnej	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	60 – 1 godzina; 120 – 2 godziny; 180 – 3 godziny;
Znamionowe napięcie zasilania	230 V AC 50÷60 Hz; 230 V DC;	230 V AC 50÷60 Hz
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym	I II (opcjonalnie)	I
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody	IP 65	
Źródło światła	moduł LED	
Czas ładowania akumulatora	nie dotyczy (parametr systemów zasilania)	nie przekraczający 24 h
Sygnalizacja ładowania akumulatora	nie dotyczy (funkcja systemów zasilania)	tak – dioda LED
Przystosowana do piktogramów	nie	
Sposób zamocowania	nabudowywana	
Powierzchnia montażowa (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	powierzchnie normalnie palne	
Warunki stosowania (zgodnie z normą PN-EN 60598-1)	do normalnego stosowania	
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne	
Oprawy z własnym zasilaniem w wykonaniu AT, CT są przeznaczone do systemów automatycznego testowania zgodnie z normą PN-EN 62034:2012.		


#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

W procesie dopuszczenia zastosowano następujące wydania norm:

- PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11
- PN-EN IEC 60598-1:2021-07+A11:2022-12

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 13 marca 2025 r.